



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001312

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 18.04.2016 г. по 17.04.2019 г.

код ОК 005 (ОКП) 52 8444

№ ССБК RU. ПБ10.Н00133

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью ООО «ПРОТАН-РУС» (ООО «ПРОТАН-РУС»). ОГРН 1045008251760. Адрес: Московская область, г. Реутов, Новая ул., дом № 5. Тел./факс (495) 777-6113. Адрес электронной почты: moscow@protan-rus.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью ООО «ПРОТАН-РУС» (ООО «ПРОТАН-РУС»). ОГРН 1045008251760. Адрес: Московская область, г. Реутов, Новая ул., дом № 5. Тел./факс (495) 777-6113. Адрес электронной почты: moscow@protan-rus.ru

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Система кровельная «ПРОТАН-КОМБИ», изготовленная в соответствии с «Руководством по проектированию и применению в кровлях полимерного гидроизоляционного материала PROTAN на основе ПВХ», в составе – см. приложение бл. № 000443. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Класс пожарной опасности К0(15) по ГОСТ 30403-2012.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протокол испытаний № К213 от 18.04.2016г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 151-ДПБ-ао от 17.03.2016г., ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
Органа по сертификации  
Эксперт (эксперты)

Г.С. Габризян

И.И. Далбинш







НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000443

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU. ПБ10.Н00133

Система кровельная «ПРОТАН-КОМБИ» (монтаж в соответствии с «Руководством по проектированию и применению в кровлях полимерного гидроизоляционного материала PROTAN на основе ПВХ») в составе:

- несущий металлический профилированный лист толщиной не менее 0,7мм;
- пароизоляционная пленка универсальная толщиной менее 2,0мм;
- плиты теплоизоляционных из минеральной ваты негорючие (НГ по ГОСТ 30244-94) плотностью 90-110 кг/м<sup>3</sup> толщиной не менее 50мм марок: IZOVER по ТУ 5762-016-56846022-2013 или ROCKWOOL по ТУ 5762-050-45757203-15;
- плиты из пенополистирола марки «ПЕНОПЛЕКС» тип К или С, толщиной до 200мм по ТУ 5767-015-56925804-2011 или ППС-Р по ГОСТ 15588-2014;
- геотекстиль поверхностной плотностью не менее 250г/м<sup>2</sup> или стеклохолст поверхностной плотностью не менее 50г/м<sup>2</sup>;
- крепёж кровельный;
- кровельная и гидроизоляционная ПВХ-мембрана марки PROTAN SE или PROTAN SE-T1 максимальной толщиной 2,0мм (изготовитель «PROTAN A/S» (Норвегия), адрес: Norway, PO Box 420 N-3002 Drammen. Телефон +47 32 22 16 00. факс +47 32 22 17 00).

Руководитель

(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Г.С. Габриэлян

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Далбинш

